

Service des eaux de Troistorrents  
Administration communale  
Case postale 65  
Place du Village 1  
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 18 août 2025

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-28904

V 1



N° d'échantillon : 25-89856

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents  
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents  
Prélèvement du : 11.08.2025 à 14h30  
Date arrivée : 13.08.2025  
Effectué par : Monay-Michaud Didier

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable à la source  
Désignation : Source privée Rte de Troistorrents 105 - parcelle 801 / Défago Emmanuelle  
Secteur : App. EP - Approvisionnement en eau

### RÉSULTATS D'ANALYSES

#### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	100 UFC/ml	max. 100 UFC/ml	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

### APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

**Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.**

### ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents  
Administration communale  
Case postale 65  
Place du Village 1  
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 18 août 2025

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-28904

V 1



N° d'échantillon : 25-89852

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents  
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents  
Prélèvement du : 11.08.2025 à 14h20  
Date arrivée : 13.08.2025  
Effectué par : Monay-Michaud Didier

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques  
Secteur : 867 - TROISTORRENTS  
Lieu de prélèvement : 1 - Bureau communal - Cafétéria

### RÉSULTATS D'ANALYSES

#### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

### APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

**Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.**

### ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents  
Administration communale  
Case postale 65  
Place du Village 1  
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 18 août 2025

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-28904

V 1



N° d'échantillon : 25-89853

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents  
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents  
Prélèvement du : 11.08.2025 à 13h50  
Date arrivée : 13.08.2025  
Effectué par : Monay-Michaud Didier

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques  
Secteur : 868 - CHENARLIER  
Lieu de prélèvement : 4 - c/o Berrut Daniel (robinet évier  
buanderie); Chemin d'Amont le Nant 11

## RÉSULTATS D'ANALYSES

### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

### APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

**Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.**

### ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents  
Administration communale  
Case postale 65  
Place du Village 1  
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 18 août 2025

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-28904

V 1



N° d'échantillon : 25-89851

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents  
Personne responsable : Monsieur Benjamin VAUDROZ, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents  
Prélèvement du : 11.08.2025 à 13h20  
Date arrivée : 13.08.2025  
Effectué par : Monay-Michaud Didier

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques  
Secteur : 866 - MORGINS - Station  
Lieu de prélèvement : 1 - Ecole

### RÉSULTATS D'ANALYSES

#### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

### APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

**Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.**

### ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

