

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 30 janvier 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-4417

V 1



N° d'échantillon : 26-30327

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Pierre-André MICHEL, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 26.01.2026 à 13h55
Date arrivée : 27.01.2026
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.
Secteur : 871 - Morgins : Rouiller Raymond Rte de la Patinoire 5
Lieu de prélèvement : 1 - Fontaine du chalet

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 30 janvier 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-4417

V 1



N° d'échantillon : 26-30328

ADRESSE(S)

Déposé par :

Personne responsable :

Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Pierre-André MICHEL, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872
Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :

Prélèvement du :

Date arrivée :

Effectué par :

Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
26.01.2026 à 14h25
27.01.2026
Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :

Secteur :

Lieu de prélèvement :

Eau potable provenant d'installations domestiques
877 - Thiesaz-Dessous, Café-Rest. de la Thiesaz
1 - Cuisine - robinet; Route de Morgins 62 X : 2 559 746 Y : 1 120 728

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	20 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 30 janvier 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-4417

V 1



N° d'échantillon : 26-30329

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Pierre-André MICHEL, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 26.01.2026 à 14h15
Date arrivée : 27.01.2026
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur : 1463 - Restaurant d'altitude Le Corbeau
Lieu de prélèvement : 1 - Cuisine - Robinet X : 2 555 463 Y : 1 121 802

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	40 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 30 janvier 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-4417

V 1



N° d'échantillon : 26-30330

ADRESSE(S)

Déposé par :

Personne responsable :

Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

Pierre-André MICHEL, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :

Prélèvement du :

Date arrivée :

Effectué par :

Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents

26.01.2026 à 14h10

27.01.2026

Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :

Secteur :

Lieu de prélèvement :

Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.

1466 - Croix du Nant

1 - Fontaine devant habitation

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	80 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 30 janvier 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-4417

V 1



N° d'échantillon : 26-30331

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Pierre-André MICHEL, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 26.01.2026 à 13h40
Date arrivée : 27.01.2026
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur : 870 - Morgins - Claret
Lieu de prélèvement : 2 - Atelier

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

