

Service des eaux de Troistorrents  
Administration communale  
Case postale 65  
Place du Village 1  
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 18 mai 2026

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-18246

V 1



N° d'échantillon : 26-61177

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents  
Personne responsable : Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents  
Prélèvement du : 11.05.2026 à 14h00  
Date arrivée : 12.05.2026  
Effectué par : Service des eaux de Troistorrents

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable  
Secteur : App. EP - Approvisionnement en eau  
Lieu de prélèvement : 15 - TRO-8 - Bonavau 4 (Morgins)

## RÉSULTATS D'ANALYSES

### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé		
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml		
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

## ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents  
Administration communale  
Case postale 65  
Place du Village 1  
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 18 mai 2026

## RAPPORT D'ANALYSE

**N° de dossier : 26-VS-18246**

**V 1**



**N° d'échantillon : 26-61179**

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents  
Personne responsable : Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents  
Prélèvement du : 11.05.2026 à 14h20  
Date arrivée : 12.05.2026  
Effectué par : Service des eaux de Troistorrents

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable  
Secteur : App. EP - Approvisionnement en eau  
Lieu de prélèvement : 17 - Bonavau 6 (Morgins)

## RÉSULTATS D'ANALYSES

### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé		
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml		
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

## ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents  
Administration communale  
Case postale 65  
Place du Village 1  
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 18 mai 2026

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-18246

V 1



N° d'échantillon : 26-61180

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents  
Personne responsable : Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents  
Prélèvement du : 11.05.2026 à 14h30  
Date arrivée : 12.05.2026  
Effectué par : Service des eaux de Troistorrents

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable  
Secteur : App. EP - Approvisionnement en eau  
Lieu de prélèvement : 22 - Grandes Moilles 11 (Morgins)

## RÉSULTATS D'ANALYSES

### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé		
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml		
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

## ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents  
Administration communale  
Case postale 65  
Place du Village 1  
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 18 mai 2026

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-18246

V 1



N° d'échantillon : 26-61181

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents  
Personne responsable : Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents  
Prélèvement du : 11.05.2026 à 14h35  
Date arrivée : 12.05.2026  
Effectué par : Service des eaux de Troistorrents

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable  
Secteur : App. EP - Approvisionnement en eau  
Lieu de prélèvement : 23 - Grandes Moilles 12 (Morgins)

## RÉSULTATS D'ANALYSES

### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé		
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml		
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

## ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



Service des eaux de Troistorrents  
Administration communale  
Case postale 65  
Place du Village 1  
1872 Troistorrents



Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 18 mai 2026

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-18246

V 1



N° d'échantillon : 26-61178

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents  
Personne responsable : Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents  
Prélèvement du : 11.05.2026 à 13h45  
Date arrivée : 12.05.2026  
Effectué par : Service des eaux de Troistorrents

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable  
Secteur : App. EP - Approvisionnement en eau  
Lieu de prélèvement : 16 - TRO-5 - Bonavau 5 (Morgins)

## RÉSULTATS D'ANALYSES

### VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé		
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml		
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

## ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

