Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 13 novembre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-37839 V 1

N° d'échantillon : 26-100361

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	09.11.2026 à 15h10
Date arrivée :	10.11.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur :	867 - TROISTORRENTS
Lieu de prélèvement :	1 - Bureau communal - Caféteria

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 13 novembre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-37839 V 1

N° d'échantillon : 26-100362

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	09.11.2026 à 13h50
Date arrivée :	10.11.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.
Secteur :	875 - Morgins - Les Têtes
Lieu de prélèvement :	1 - Station de pompage

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
**Service de la consommation
et affaires vétérinaires**

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 13 novembre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-37839 V 1

N° d'échantillon : 26-100363

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	09.11.2026 à 14h40
Date arrivée :	10.11.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable provenant d'installations domestiques
Désignation :	Mme Pitteloud, robinet cuisine - secteur du Bois Véroz
Secteur :	867 - TROISTORRENTS

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 13 novembre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-37839 V 1

N° d'échantillon : 26-100364

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	09.11.2026 à 13h35
Date arrivée :	10.11.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable à la source
Désignation :	Torrent Vièze de Morgins, station de pompage Cdloyer (hors-réseau)

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	**10 UFC/100 ml**	**non décelé**	**Non conforme**
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	**280 UFC/ml**	**max. 100 UFC/ml**	**Non conforme**
LABM-MET-002	Escherichia coli	**3 UFC/100 ml**	**non décelé**	**Non conforme**

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

- Le nombre de microorganismes décelé dans cet échantillon dépasse la valeur définie dans l'annexe 1 de l'ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (RS-817.022.11).

  Infraction à l'article 3 et à l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (RS-817.022.11).

Cet échantillon ne répond pas aux exigences légales pour les paramètres analysés.

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 13 novembre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-37839 V 1

N° d'échantillon : 26-100365

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	09.11.2026 à 14h10
Date arrivée :	10.11.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable
Désignation :	Source du Bois, (hors réseau) station UV

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	1 UFC/100 ml		
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	80 UFC/ml		
LABM-MET-002	Escherichia coli	3 UFC/100 ml		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)