Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 16 octobre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-34314 V 1

N° d'échantillon : 26-94764

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	12.10.2026 à 14h40
Date arrivée :	13.10.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur :	866 - MORGINS - Station
Lieu de prélèvement :	1 - Ecole

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	15 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 16 octobre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-34314 V 1

N° d'échantillon : 26-94765

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	12.10.2026 à 15h15
Date arrivée :	13.10.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur :	867 - TROISTORRENTS
Lieu de prélèvement :	1 - Bureau communal - Caféteria

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 16 octobre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-34314 V 1

N° d'échantillon : 26-94766

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	12.10.2026 à 13h40
Date arrivée :	13.10.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur :	868 - CHENARLIER
Lieu de prélèvement :	0 - Ecole intercommunale de la vallée d'Illiez X : 2 560 283 Y : 1 119 763 (EIVI); Chemin d'Amont le Nant 2

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
**Service de la consommation
et affaires vétérinaires**

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 16 octobre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-34314 V 1

N° d'échantillon : 26-94767

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable : Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du : 12.10.2026 à 14h00
Date arrivée : 13.10.2026
Effectué par : Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution, traitée ou non traitée.
Secteur : 875 - Morgins - Les Têtes
Lieu de prélèvement : 1 - Station de pompage

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 16 octobre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-34314 V 1

N° d'échantillon : 26-94768

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	12.10.2026 à 14h10
Date arrivée :	13.10.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable
Secteur :	App. EP - Approvisionnement en eau
Lieu de prélèvement :	50 - Morgins - Eaux brutes avant UF (réservoir du Géant)

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé		
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	30 UFC/ml		
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)

Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture
Service de la consommation et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 670, 1951 Sion

P.P. CH-1951 Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Troistorrents
Administration communale
Case postale 65
Place du Village 1
1872 Troistorrents

Entreprise N° : 33204/16774

Sion, le 16 octobre 2026

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 26-VS-34314 V 1

N° d'échantillon : 26-94769

ADRESSE(S)

Déposé par :	Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents
Personne responsable :	Monsieur Michaël GAY, Service des eaux de Troistorrents, Place du Village 1, 1872 Troistorrents

CONTEXTE

But du contrôle :	Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Troistorrents
Prélèvement du :	12.10.2026 à 13h12
Date arrivée :	13.10.2026
Effectué par :	Monsieur Daniel BERRUT

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :	Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau potable
Secteur :	App. EP - Approvisionnement en eau
Lieu de prélèvement :	51 - Chenarlier - Eaux brutes avant UF

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
LABM-MET-003	Enterococcus spp.	non décelé		
LABM-MET-001	Germes aérobies mésophiles	15 UFC/ml		
LABM-MET-002	Escherichia coli	non décelé		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)